

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA MAI 2014 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: PO-01-Ed2-R0-F9

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbi ditate (NTU)	Conduc tivate (μS/cm)	Oxidabi litate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l) *	Mangan (mg/l) *	Cloruri (mg/l) *	Amoniu (mg/l) *	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l) *	Culoare	Gust	Miros
Carpati I Str.Paulesti-Farmacie	8.05.2014	7.17	0.17	346	0.191	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.61	0.3	0.315	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Carpati II Str.Alecu Ruso-Bar	8.05.2014	7.22	0.31	348	0.127	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.75	0.05	0.331	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Centru Nou-Primarie	14.05.2014	7.23	0.12	342	0.253	<0.01	<0.03	<5	<0.025	9.51	0.3	0.328	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Centru Vechi Birou Abonamente	14.05.2014	7.27	0.07	342	0.158	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.88	0.05	0.319	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Str.Botizului-CBA	22.05.2014	7.16	0.15	340	0.157	<0.01	<0.03	5.38	<0.025	8.75	0.3	0.331	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Micro 16 Str.Astronautilor- magazin ABC	22.05.2014	7.29	0.18	342	0.126	<0.01	<0.03	<5	<0.025	9.06	0.3	0.321	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Bd.Closca-sediul Apaserv	27.05.2014	7.28	0.38	337	0.224	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.57	0.3	0.321	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
P-ta de Alimente nr.1	15.05.2014	7.32	0.26	344	0.057	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.61	0.4	0.318	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Cart.Solidaritatii- Peco	15.05.2014	7.33	0.18	345	0.227	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.97	0.3	0.331	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
P-ta de Vechituri	15.05.2014	7.29	0.27	343	0.260	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.61	0.4	0.324	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Micro 17 Piata de alimente	27.05.2014	7.40	0.14	334	0.224	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.79	0.2	0.334	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	8.05.2014	7.61	0.21	341	0.223	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.75	0.1	0.322	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
	14.05.2014	7.69	0.18	342	0.158	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.88	0.05	0.319	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
	22.05.2014	7.25	0.2	335	0.126	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.52	0.15	0.334	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
	27.05.2014	7.57	0.11	340	0.384	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8.52	0.05	0.333	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Berindan	14.05.2014	7.34	0.04	357	0.127	<0.01	<0.03	<5	<0.025	9.42	0.05	0.322	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
NISIPENI	22.05.2014	7.27	0.45	337	0.095	0.011	<0.03	<5	<0.025	9.11	0	0.326	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
MICULA	22.05.2014	7.61	0.16	340	0.280	0.02	<0.03	<5	<0.025	9.02	0.05	0.329	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata		6.5- 9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1- ≤0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a

Limitele de cuantificare pentru parametrii marcati sunt: LQ_{Fe}=0.01mg/l, LQ_{Mn}=0.03mg/l, LQ_{Cl}=5mg/l, LQ_{NH4}⁺=0.025mg/l, LQ_{NO2}⁻=0.0025mg/l

n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 05.06.2014

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

Nr. _____ Data _____

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA MAI 2014 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	V.A.
Carpati I Str.Paulesti- Farmacie	bacterii coliforme (nr./100)								0																						0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																						0	
	Streptococi fecali (nr./100)								0																						0	
Micro 16 Str.Astronautilor- magazin ABC	bacterii coliforme (nr./100)																						0								0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																						0								0	
	Streptococi fecali (nr./100)																						0								0	
Centru Vechi Birou Abonamente	bacterii coliforme (nr./100)														0																0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																0	
	Streptococi fecali (nr./100)														0																0	
Carpati II Str.Alecu Ruso-Bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0																						0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																						0	
	Streptococi fecali (nr./100)								0																						0	
Centru Nou- Primarie	bacterii coliforme (nr./100)														0																0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																0	
	Streptococi fecali (nr./100)														0																0	
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100)															0															0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0															0	
	Streptococi fecali (nr./100)															0															0	
Str. Gh. Baritiu	bacterii coliforme (nr./100)															0															0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0															0	
	Streptococi fecali (nr./100)															0															0	
Str.Botizului magazin CBA	bacterii coliforme (nr./100)																						0								0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																						0								0	
	Streptococi fecali (nr./100)																						0								0	
Micro 17 Piata de alimente	bacterii coliforme (nr./100)																											0			0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																											0			0	
	Streptococi fecali (nr./100)																											0			0	
Bd.Closca-sediu Apaserv	bacterii coliforme (nr./100)																											0			0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																											0			0	
	Streptococi fecali (nr./100)																											0			0	
Cart.Solidaritatii Peco	bacterii coliforme (nr./100)															0															0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0															0	
	Streptococi fecali (nr./100)															0															0	
Pezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100)								0						0								0						0		0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0						0								0						0		0	
	Streptococi fecali (nr./100)								0						0								0						0		0	
	Nr. de colonii la 37 °C								0						0								0						0		n.m.a	
	Nr. de colonii la 22 °C								13						2								10						17		n.m.a	

V.A. - valori admise n.m.a-nici o modificare anormala

Data: 05.06.2014

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA MAI 2014 - SATE ALIMENTATE DE LA UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	V.A.
BERINDAN	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																	0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																	0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																	0
NISIPENI	bacterii coliforme (nr./100 ml)																						0									0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																						0									0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																						0									0
MICULA	bacterii coliforme (nr./100 ml)																						0									0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																						0									0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																						0									0

V.A. - valori admise

Data: 05.06.2014

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda