

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA IANUARIE 2016 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL-22-15,ed01,rev0

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Carpati I Str.Paulest-Farmacie	4.01.2016	7,31	0,12	299	0,063	<0.01	<0.03	5,38	<0.025	8,68	0,4	0,288	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Carpati II Str.Alecu Ruso-Bar	4.01.2016	7,35	0,09	298	0,191	<0.01	<0.03	5,53	<0.025	8,79	0,3	0,283	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Centru Nou-Primarie	4.01.2016	7,34	0,16	297	0,191	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,75	0,35	0,303	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Centru Vechi Birou Abonamente	4.01.2016	7,33	0,15	295	0,063	<0.01	<0.03	5,24	<0.025	8,84	0,4	0,295	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Str.Botizului-florarie	27.01.2016	7,32	0,1	302	0,189	<0.01	<0.03	5,74	<0.025	8,79	0,3	0,267	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Micro 16 Str.Astronautilor-magazin ABC	4.01.2016	7,34	0,11	298	0,063	<0.01	<0.03	5,38	<0.025	8,66	0,4	0,297	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Bd.Closca-sediul Apaserv	27.01.2016	7,38	0,08	301	0,126	<0.01	<0.03	5,67	<0.025	8,84	0,3	0,293	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
P-ta de Alimente nr.1	27.01.2016	7,39	0,12	299	0,252	<0.01	<0.03	5,81	<0.025	8,75	0,3	0,267	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Cart.Solidaritatii-Peco	27.01.2016	7,40	0,12	296	0,063	<0.01	<0.03	5,31	<0.025	8,66	0,4	0,297	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
P-ta de Vechituri	27.01.2016	7,46	0,22	299	0,063	<0.01	<0.03	5,1	<0.025	8,90	0,4	0,266	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Micro 17 Piata de alimente	4.01.2016	7,44	0,11	296	0,063	<0.01	<0.03	5,24	<0.025	8,75	0,4	0,308	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	4.01.2016	7,72	0,15	297	0,637	<0.01	<0.03	6,09	<0.025	8,84	0,4	0,311	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
	20.01.2016	7,72	0,1	297	0,190	<0.01	<0.03	5,67		9,08	0,2	0,311	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
	27.01.2016	7,69	0,1	298	0,252	<0.01	<0.03	5,60	<0.025	8,75	0,2	0,378	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 02.02.2016

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA IANUARIE 2016 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL-22-15,ed01,rev0

Locul prelevării	Data	pH (unit pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Lazuri-Primarie	14.01.2016	7,44	0,95	290	0,257	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,50	0,2	0,315	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Nisipeni -scoala	14.01.2016	7,43	0,13	296	0,354	<0.01	<0.03	5,53	<0.025	8,39	0,3	0,283	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Noroieni-scoala	14.01.2016	7,37	0,32	295	0,161	<0.01	<0.03	5,10	<0.025	8,50	0,3	0,288	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Bercu -bar	14.01.2016	7,39	0,16	299	0,128	<0.01	<0.03	5,45	<0.025	8,70	0,3	0,293	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Peles-scoala	14.01.2016	7,37	0,18	296	0,354	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,86	0,3	0,307	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Pelisor-gradinita	14.01.2016	7,38	0,09	297	0,354	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,63	0,3	0,301	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Dara-gradinita	14.01.2016	7,56	0,36	294	0,253	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,43	0,25	0,295	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Dorolt-Primarie	14.01.2016	7,47	0,24	291	0,380	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,66	0,25	0,297	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Atea	14.01.2016	7,47	0,09	298	0,063	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,63	0,1	0,311	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Petea	14.01.2016	7,53	0,32	294	0,538	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,52	0,1	0,301	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Amati-bar	20.01.2016	7,51	0,1	298	0,127	<0.01	<0.03	5,81	<0.025	8,57	0,3	0,275	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Ambud-nr.22 ABC	20.01.2016	7,43	0,12	296	0,127	<0.01	<0.03	5,24	<0.025	8,66	0,3	0,295	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Hrip -scoala	20.01.2016	7,69	0,21	291	0,158	<0.01	<0.03	5,31	<0.025	8,45	0,3	0,288	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Ruseni- nr.157	20.01.2016	7,64	0,09	291	0,095	<0.01	<0.03	5,03	<0.025	8,45	0,25	0,279	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Petin -nr.166 magazin	20.01.2016	7,49	0,23	297	0,158	<0.01	<0.03	5,60	<0.025	8,37	0,3	0,298	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Paulesti - Primarie	20.01.2016	7,43	0,11	294	0,063	<0.01	<0.03	5,38	<0.025	8,43	0,3	0,310	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata		6.5-9.5	≤50	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei , n.m.a. - nici o modificare anormala

Data: 02.02.2016

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IANUARIE 2016 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16,ed01,rev0

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	V.A.
Carpați I Str.Paulești- Farmacie	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																											0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																											0
Micro 16 Str.Astronauților- magazin ABC	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
Centru Vechi Birou Abonamente	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
Carpați II Str.Alecu Ruso-Bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
Centru Nou- Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100 ml)																														0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																														0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																														0	
Str. Gh. Baritiu Pta.de vechituri	bacterii coliforme (nr./100 ml)																														0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																														0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																														0	
Str.Botizului florarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)																														0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																														0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																														0	
Micro 17 Piata de alimente	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
Bd.Closca-sediul Apaserv	bacterii coliforme (nr./100 ml)																														0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																														0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																														0	
Cart.Solidaritatii Peco	bacterii coliforme (nr./100 ml)																														0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																														0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																														0	
Pezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																	0									0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																	0									0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																	0									0	
	Nr. de colonii la 37 °C				0																	0									n.m.a	
	Nr. de colonii la 22 °C				0																	0									n.m.a	

V.A. - valori admise

n.m.a-nici o modificare anormala

Data: 02.02.2016

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA IANUARIE 2016 - SATE ALIMENTATE DE LA UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16,ed01,rev0

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.
Lazuri-Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Bercu -bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Dara-gradinuta	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Petea	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Noroieni-scoala	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Pelisor-gradinuta	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Atea	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Nisipeni -scoala	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Peles-scoala	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Dorolt-Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Atea	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																		0
Amati-bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)																					0											0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0											0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0											0

V.A. - valori admise

Data: 02.02.2016

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

Uzina de apă

Nr. _____ Data _____

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IANUARIE 2016 - SATE ALIMENTATE DE LA UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16,ed01,rev0

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.	
Ambud-nr.22 magazinABC	bacterii coliforme (nr./100 ml)																				0												0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0												0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0												0
Hrip -scoala	bacterii coliforme (nr./100 ml)																					0												0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0												0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0												0
Ruseni- nr.157	bacterii coliforme (nr./100 ml)																					0												0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0												0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0												0
Petin -nr.166 magazin	bacterii coliforme (nr./100 ml)																					0												0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0												0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0												0
Paulesti - Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)																					0												0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0												0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0												0

V.A. - valori admise

Data: 02.02.2016

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda