

SC Apaserv Satu Mare SA
 Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
 Uzina de apă
 Nr. _____ Data _____

Vizat:
 DIRECTOR TEHNIC,
 Ing. Gheorghe Sava

Cod: PO-01-Ed2-R0-F9

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA IANUARIE 2012 ZONA SATU MARE**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbi ditate (NTU)	Conducti vitate (μ S/cm)	Oxidabili tate (mgO ₂ /l)	Fier (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
CARPAȚI I	04.01.2012	7.41	0.06	342	0.193	0	0	4.25	0.014	7.92	0.3	0.346	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	25.01.2012	7.5	0.03	339	0.256	0	0	5.1	0.013	7.78	0.4	0.342	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
MICRO 16	18.01.2012	7.35	0.07	355	0.127	0	0	4.96	0.012	8.52	0.35	0.342	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
CENTRU NOU	04.01.2012	7.43	0.04	335	0.451	0	0	4.39	0.014	8.1	0.3	0.352	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
CENTRU VECHI	18.01.2012	7.30	0.17	344	0.127	0	0	4.53	0.014	8.28	0.3	0.332	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
CARPAȚI II	04.01.2012	7.42	0.29	338	0.129	0	0	4.96	0.014	7.89	0.2	0.341	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	25.01.2012	7.48	0.19	328	0.384	0	0	4.96	0.013	7.86	0.3	0.328	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
P-ȚA ALIM.NR.1	11.01.2012	7.42	0.09	347	0.384	0	0	5.1	0.015	8.23	0.15	0.335	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
STR. TEILOR	04.01.2012	7.52	0.16	338	0.256	0	0	5.1	0.014	7.85	0.05	0.343	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
STR.BOTIZULUI	25.01.2012	7.47	0.04	342	0.256	0	0	4.67	0.012	7.89	0.4	0.333	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
BD.CLOȘCA	18.01.2012	7.32	0.15	351	0.19	0	0	5.1	0.014	8.43	0.35	0.337	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
Micro 17	11.01.2012	7.45	0.06	344	0.128	0	0	4.96	0.015	8.03	0.2	0.341	0	n m a	n m a	n m a
P-ta de vechituri	11.01.2012	7.41	0.06	344	0.192	0	0	5.38	0.015	7.98	0.35	0.332	0	n ma	n ma	n ma
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	11.01.2012	7.62	0.08	346	0.192	0	0	5.1	0.015	8.19	0.1	0.331	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	18.01.2012	7.58	0.02	341	0.254	0	0	4.96	0.014	8.16	0.15	0.329	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	25.01.2012	7.89	0.1	343	0.256	0	0	4.53	0.014	7.8	0.2	0.321	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
ODOREU-Naturlact	05.01.2012	7.52	0.03	344	0.129	0	0	4.11	0.016	8.3	0.25	0.342	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
ODOREU	05.01.2012	7.5	0.14	347	0.388	0	0	4.53	0.016	8.3	0.35	0.344	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
MARTINEȘTI	05.01.2012	7.42	0.13	336	0.196	0	0	4.11	0.016	8.12	0.4	0.352	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
DARA	30.01.2012	7.42	0.02	356	0.321	0	0	4.39	0.010	8.72	0.15	0.341	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
DOROLT	30.01.2012	7.61	0.02	342	0.321	0	0	4.82	0.012	8.34	0.35	0.334	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	0.1 - 0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a

n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 04.02.2012

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA IANUARIE 2012 - REȚEA SATU MARE**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.	
Carpați I	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																												0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																													0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																													0
Micro 16 str. Astronauților	bacterii coliforme (nr./100 ml)																		0															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																		0															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																		0															0
Centru Vechi Bd. Lucaciu	bacterii coliforme (nr./100 ml)																		0															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																		0															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																		0															0
Carpați II Str. Ambudului	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																					0								0
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																					0								0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																					0								0
Centru Nou	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																													0
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																													0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																													0
P-ta de vechituri	Bacterii coliforme (nr/100ml)											0																						0
	Escherichia coli (nr/100ml)											0																						0
	Streptococci fecali (nr/100ml)											0																						0
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100 ml)											0																						0
	Escherichia coli (nr./100 ml)											0																						0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)											0																						0
Cart. Solidarității	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																													0
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																													0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																													0
Str. Botizului	bacterii coliforme (nr./100 ml)																									0								0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																									0								0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																									0								0
Micro 17	bacterii coliforme (nr./100 ml)											0																						0
	Escherichia coli (nr./100 ml)											0																						0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)											0																						0
Bd. Cloșca	bacterii coliforme (nr./100 ml)																		0															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																		0															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																		0															0
Pezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100 ml)										1								1							0								0
	Escherichia coli (nr./100 ml)										0								0							0								0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)										0								0							0								0
	Nr. de colonii la 37 °C										2								0							2								n.m.a
	Nr. de colonii la 22 °C										1								0							0								n.m.a

V.A. - valori admise n.m.a-nici o modificare anormala

Data: 03.02.2012

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

SC Apaserv Satu Mare SA
 Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
 Uzina de apă
 Nr. _____ Data _____

Vizat:
 DIRECTOR TEHNIC,
 Ing. Gheorghe Sava

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA IANUARIE 2012 - Sate alimentate din rețeaua de distribuție Satu Mare**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

ZONA	PARAMETRU/DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.	
ODOREU NATURLACT	bacterii coliforme nr/100 ml					0																												0
	Escherichia coli (nr./100ml)					0																												0
	Streptococi fecali (nr./100ml)					0																												0
ODOREU	bacterii coliforme nr/100 ml					0																												0
	Escherichia coli (nr./100ml)					0																												0
	Streptococi fecali (nr./100ml)					0																												0
MARTINEȘTI	bacterii coliforme nr/100 ml					0																												0
	Escherichia coli (nr./100ml)					0																												0
	Streptococi fecali (nr./100ml)					0																												0
DARA	bacterii coliforme nr/100 ml																															0	0	
	Escherichia coli (nr./100ml)																															0	0	
	Streptococi fecali (nr./100ml)																															0	0	
DOROLT	bacterii coliforme nr/100 ml																															0	0	
	Escherichia coli (nr./100ml)																															0	0	
	Streptococi fecali (nr./100ml)																															0	0	

V.A. - valori admise

Data: 06.02.2012

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda