

SC Apaserv Satu Mare SA
 Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
 Uzina de apă
 Nr. _____ Data _____

Vizat:
 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Ing. Gheorghe Sava

Cod: PO-01-Ed2-R0-F9

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA FEBRUARIE 2012 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbi ditate (NTU)	Conduc tivitate (μ S/cm)	Oxidabi litate (mgO ₂ /l)	Fier (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
CARPAȚI I	08.02.2012	7.40	0.15	335	0.379	0	0	5.38	0.015	7.94	0.4	0.337	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
MICRO 16	15.02.2012	7.32	0.16	352	0.323	0	0	4.53	0.014	7.98	0.4	0.341	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
CENTRU NOU	08.02.2012	7.46	0.17	343	0.253	0	0	5.38	0.015	8.19	0.3	0.337	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
CENTRU VECHI	15.02.2012	7.10	0.18	336	0.323	0	0	4.67	0.014	8.21	0.4	0.339	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
CARPAȚI II	08.02.2012	7.51	0.31	340	0.189	0	0	5.24	0.017	8.12	0.35	0.334	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
P-ȚA ALIM.NR.1	22.02.2012	7.35	0.21	340	0.371	0	0	4.67	0.014	7.98	0.2	0.321	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
STR.BOTIZULUI	15.02.2012	7.19	0.16	340	0.388	0	0	4.39	0.015	8.07	0.4	0.337	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
BD.CLOȘCA	22.02.2012	7.35	0.23	344	0.381	0	0	4.39	0.014	7.92	0.3	0.335	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
Micro 17	15.02.2012	7.37	0.16	340	0.388	0	0	4.39	0.015	8.45	0.35	0.337	0	n m a	n m a	n m a
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	08.02.2012	7.81	0.11	429	0.379	0	0	5.67	0.017	8.32	0.3	0.339	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	15.02.2012	7.72	0.2	342	0.323	0	0	4.67	0.015	8.45	0.1	0.335	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	22.02.2012	7.77	0.16	342	0.254	0	0	4.96	0.014	7.87	0.1	0.333	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004		6.5-9.5	5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	min 0.1 capat retea	50	0.5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a

n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 05.03.2012

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA FEBRUARIE 2012 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.	
Carpați I	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0																								0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																								0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																								0	
Micro 16 str. Astronauților	bacterii coliforme (nr./100 ml)															0																	0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0																	0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0																	0	
Centru Vechi Bd. Lucaciu	bacterii coliforme (nr./100 ml)															0																	0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0																	0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0																	0	
Carpați II Str. Ambudului	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0																								0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																									0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																									0
Centru Nou	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0																									0
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																									0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																									0
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100 ml)																							0										0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																							0										0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																							0										0
Str. Botizului	bacterii coliforme (nr./100 ml)															0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0																		0
Micro 17	bacterii coliforme (nr./100 ml)															0																		0
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0																		0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0																		0
Bd. Cloșca	bacterii coliforme (nr./100 ml)																							0										0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																							0										0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																							0										0
Rezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0							1								1										0
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0							0								0										0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0							0								0										0
	Nr. de colonii la 37 °C								0							0								0										n.m.a
	Nr. de colonii la 22 °C								1							0								0										n.m.a

V.A. - valori admise n.m.a-nici o modificare anormala

Data: 05.03.2012

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda