

Intrare mg/l

| Data | pH | Suspensii | CBO5 | CCOCr | Extr. | *Deterg. | Amoniu | Reziduu |
|-------|------|-----------|-------|--------|-----------|----------|--------|---------|
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | 7,54 | 102,00 | 83,23 | 194,71 | <20(10.4) | 4,60 | 16,40 | 801,20 |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 26 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 31 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Media | 7,54 | 102,00 | 83,23 | 194,71 | 10,40 | 4,60 | 16,40 | 801,20 |

*Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR*

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezentarea raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit
Responsabil calitate

Avizat
Şef laborator

Evacuare mg/l

| Data | pH | Suspensii | CBO5 | CCOCr | Extr. | *Deterg. | Amoniu | Reziduu |
|-------|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | 7,32 | 10,00 | 8,31 | 33,37 | <20(4.0) | 0,44 | 1,95 | 298,80 |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 26 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 31 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Media | 7,32 | 10,00 | 8,31 | 33,37 | 4,00 | 0,440 | 1,950 | 298,80 |
| CMA | 6.5-8.5 | 60,00 | 25,000 | 125,00 | 20,00 | 0,500 | 3,000 | 2000,00 |

Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit
 Responsabil calitate

Avizat
 Șef laborator