

Intrare mg/l

| Data | pH | Suspensii | CBO5 | CCOCr | Extr. | *Deterg. | Amoniu | Reziduu |
|-------|------|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|---------|
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | 7,60 | 210,00 | 127,00 | 303,71 | * | * | 12,44 | * |
| 23 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 26 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 31 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Media | 7,60 | 210,00 | 127,00 | 303,71 | ##### | ##### | 12,44 | ##### |

Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit
 Responsabil calitate

Avizat
 Șef laborator